Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.
H-6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.
Tel.: 06-20-9421-622
Fax: 06-77/421-030
Web: www.kiskunviz.hu
E-mail: kiskunviz@kiskunviz.hu

Kiskun-Víz

MaVíz

Cégj.sz.: 03-09-126654
Adósz.: 24688886-2-03
Banksz.sz.: 11732064-20050461

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Budapest
Márvány u. 1/d.
1012

Tárgy: VGT3 véleményezése
Iktatószám: 3431- 5 /2020.
Ügyintéző: [redacted]
Melléklet: -

Tisztelt Cím!

A harmadik Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervre (VGT3) vonatkozó véleményünket, észrevételeinket az alábbiak szerint adjuk meg:

1. Túlnyomó részben a hidrodinamikai szempontból beszivárgási területeknek tekinthető, porózus felszín alatti víztestek esetében a talajvízadónak tekinthető pleis0ztocén üledékek gyenge vízadó képességéből, valamint az azoknak megfeleltethető sekély porózus víztestek sokszor gyenge mennyiségi állapotából adódóan (az öntözésfejlesztésre vonatkozó pályázati rendszer kritériumai szerint a pályázat csak jónál nem rosszabb mennyiségi állapotú felszín alatti víztest területén támogatható) az öntözésfejlesztései beruházások keretében létesített vagy tervezett öntözőkutak szűrőzési mélységközei a sekélymélységű rétegvízadó földtani képződményeket célozták meg. A sokszor igen jelentős, 500 m³/nap felletti víztermelések által generált depressziós terek hatásaként létrejövő többlet nyomáscsökkenések számottevő kockázatot jelenthetnek a hasonló, 150,0 méternél sekélyebb mélységtartományokban elhelyezkedő rétegvízadókat termeltető vízmű kutak víztermelési paramétereire.
   Ennem következményeként és a kockázatok értékelésének és csökkentésének érdekében mindenképp hasznosnak tartanánk a felszín alatti vizek mennyiségi állapotát javító intézkedések közül (8.2.5.2 fejezet) a 7.6 intézkedésben szereplő, a vízügyi ágazat számára az operatív vízkészlet-gazdálkodást segítő, felszín alatti hidrodinamikai modellek ágazati szintű használatának bevezetését. Ennek segítségében az a rétegvízadókat megcélzó öntözési vízkivételek engedélyezési eljárásnak korai fázisában (vízügyi igazgatóságok által lefolytatott vagyonkezelői eljárások) már felmérhető lenne a tervezett vízhasználat által generált mennyiségi kockázat és megtehetők lehetnének azok a lépések (vízhasználat időbeli eloszlására és mennyiségére vonatkozó korlátozások, határértékek meghatározása), melyek segítségével a vízmű kutakra gyakorolt negatív mennyiségi hatások minimálisra redukálhatók lehetnek.

2. Az ivóvízellátás biztonsága érdekében tervezett intézkedéseket taglaló (8.2.6.) fejezet szerint a 98/83/EK Ivóvíz Irányelvet 2023. január 12-én kiváltja az ú 2020/2184 számú Irányelv. Az ebben foglalt változásoknak megfelelően nagy valószínűséggel módosulni fog a 123/1997. (VII.18.) Kormány rendelet mellett az ivóvízbiztonsági tervek készítését előíró 201/2001. (X.25.) Kormány rendelet is. Ezzel kapcsoltban hasznosnak tartanánk, hogy az új irányelvnek megfelelő jogszabály módosítások egyértelmű iránymutatást adnának az engedélyező és jóváhagyó

hatóságok mellett az ivóvízbázis üzemeltetőjének részére is azzal kapcsolatban, hogy pontosan milyen változások lépnek fel az ivóvízbázisok, biztonságba helyezésének, védőidom, védőterület maghatározásának metodikájában, valamint a ivóvízbiztonsági tervek tartalmi követelményeiben.

Kiskunhalas, 2021. 06. 09.

Üdvözlettel, [redacted]

Ügyvezető igazgató