VGT3 vitaanyag véleményezése
[redacted] címzett: 'vgt3@vizeink.hu' 2021. 06. 22 14:10

Előzmények: Ezt az üzenetet továbbították.

5 melléklet

2_1_melleklet_ivovizbazisok.xlsx3_7_melleklet_Felszini_vizkivetelek_es_vizbevezetesek.xlsx

6_7_melleklet_vedett_vizbazisok_veszelyeztetettsege.xlsx 4_2_melleklet_FAV_monitoring.xlsx

szolgaltatasi_terulet_2019.jpg

Iktatószám: 022842-002/2021.

Tisztelt Címzett!

A VGT3 vitaanyagát köszönettel megkaptuk szíves véleményezésre, melyet áttekintettem.
Csatoltan küldöm és az alábbi linken (3_9. sz. mellékletet a mérete miatt) küldöm a javított táblázatokat:
https://we.tl/t-BDRBY1DcXX

Sárga háttérszínnel jelöltem az általam átdolgozással érintett cellákat a táblázatokban.
A szolgáltatási területünket bemutató térképet mellékelem, mely segít beazonosítani, hogy az egyes táblázatokban mely települések vonatkozásában tettem módosító javaslatokat.
Érdeklődöm, hogy a 3_9. sz. melléklet "Jelentős_fontos_vízkivételek" című munkalapjára mi alapján kerülnek fel az egyes objektumok? Itt is célszerű volna az érintett települést feltüntetni a kereshetőség érdekében, valamint a megnevezéseket egységesíteni.
Kecskemét van benne egyedül, de néhány további, jelentősebb vízkivétellel bíró településünket hiányolom belőle (Kiskunfélegyháza, Tiszakécske, Csépa, Martfű, Cegléd, Nagykőrös, Tass Gudmon-fok, Kerekegyháza, Lajosmizse).

A 3_9. sz. melléklet "FAV_objektumok" című munkalapon megfontolásra javaslom a nyugalmi és az üzemi vízszint, vízhozam és a hőmérséklet aktualizálását is az OSAP-ban mért adatokkal.
Ezek az értékek is változnak, itt sem biztos, hogy jó, ha a vízföldtani naplóban x éve rögzített értékek jelennek meg.
Főleg, ha valaki ezeket az adatokat akarja mondjuk egy modellben felhasználni.
Az üzemi vízszint és vízhozam értékeknél pedig a maximálisan kitermelhető helyett az üzemszerűen kitermelhetőt lenne célszerű szerepeltetni.

Javaslom továbbá a kutak körüli terepszint tengerszint feletti magasságának szerepeltetése helyett a vízszintmérések viszonyítási síkjául szolgáló kútfej (csőperem) tengerszint feletti magasságának szerepeltetését a táblázatban. A kútfejek magasság adatait a táblázat utolsó oszlopában megadtam.
Az EOV-koordinátákat is célszerű pontosítani ott, ahol vannak friss bemérések. A régi mérések alapján felvitt koordináták sokszor sajnos igencsak pontatlanok.

A kutak helyi elnevezését is szükséges lenne aktualizálni a napjainkban alkalmazott megnevezésekre, amely tovább segíti a beazonosíthatóságot.

Javaslom a 3_9. sz. mellékletben a FAV-objektumokhoz rendelt létesítési éveket, szűrőzési mélységeket, szűrőhosszakat, talpmélységeket, terepszint-magasságokat, vízszint- és vízhozam-adatokat, kitermelt vízmennyiségeket és víztest-kódszámokat is áttekinteni, mert néhol elírásokat véltem felfedezni, melyeket javítottam.

Üdvözlettel: [redacted] hidrogeológus
BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.
Vízszolgáltatási Ágazat 6000 Kecskemét,
Vízmű utca 1.
Telefon: [redacted]os mellék
Fax: [redacted]
Mobil: [redacted]
E-mail: [redacted]